



Váš dopis: 15.06.2022  
Spisová značka: SZ MěÚPB 63073/2022/OŽP/Dum  
Číslo jednací: MeUPB 68213/2022/OŽP/Dum  
Datum: 29.06.2022

Vyřizuje: Ing. Miloš Dubovský  
E-mail: milos.dubovsky@pribram.eu  
Telefon: 318 402 482

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OZNÁMENÍ  
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ**

Zahájení řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve věci vydání **společného povolení** podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a **povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních** podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

**Obec Pičín, IČO 00243035, Pičín 154, 262 25 Pičín,**

kterou zastupuje UREŠ vhpprojekt s.r.o., IČO 29136717, Hlinomazova 670, 261 01 Příbram

(dále jen "stavebník") dne 15.06.2022 podala žádost o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:

**"Pičín – veřejné odběrné místo vodovodu"**

(dále jen "stavba"), vč. povolení k vypouštění odpadních vod. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název kraje                                              | Středočeský                                                                                                                                                                                                         |
| Název obce                                               | Pičín                                                                                                                                                                                                               |
| Parcelní čísla dle evidence KN (druh pozemku) a název KÚ | parc. č. 401/1 (ostatní plocha), parc. č. 413/1 (trvalý travní porost), parc. č. 413/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1426/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Pičín                                          |
| Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y)                | KÚV: 1077556, 774663<br>vsak: 1077555, 774660                                                                                                                                                                       |
| Vzdálenosti od hranic pozemků                            | KÚV na parc. č. 401/1: 7,25 m od pozemku parc. č. 408/13 a 5,37 m od pozemku parc. č. 401/5, v KÚ Pičín<br>vsak na parc. č. 401/1: 2,75 m od pozemku parc. č. 408/13 a 3,29 m od pozemku parc. č. 401/5, v KÚ Pičín |
| Hydrologické pořadí                                      | 1-08-05-0960-0-00                                                                                                                                                                                                   |
| Hydrogeologický rajon                                    | 6250                                                                                                                                                                                                                |

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavba obsahuje:

- SO 01 – Kontejnerová úprava vody
  - SO 01-1 Kontejner ÚV o ploše 6,06x2,44 m (dále jen "KÚV")
  - SO 01-2 Elektročást – silový kabel v délce 551 m a ovládací kabel v délce 513 m
  - SO 01-3 Vsakovací objekt – jímka o průměru 1,7 m (dále jen "vsak")
  - SO 01-4 Zpevněná plocha 6,8x2,7 m
- SO 02 – Výtlačný řad z vrtu PE 100RC, SDR11, D=40 mm a D 63 mm, každý v délce 513,49 m
- PS 01 – Vodojem, úprava vody – technologická část Quv=5 m<sup>3</sup>/de
- PS 02 – Vodní zdroje – technologická část Qč=0,28 l/s

Údaje o navrhovaném množství a jakosti vypouštěných vod

- ukazatele jakosti předčištěných odpadních vod (mg/l):  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$  150,  $\text{BSK}_5$  40,  $\text{N-NH}_4^+$  20, NL 30,
- projednávané množství: průměr 0,0006 l/s, max. 0,0012 l/s, max. 2 m<sup>3</sup>/měsíc, 19 m<sup>3</sup>/rok.

Vypouštět odpadní vody se navrhuje povolit na dobu 10 let.

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 vodního zákona, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 stavebního zákona, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu, oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

#### 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení je, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě **do 3 pracovních dnů** od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, úřední dny Po, St 8 - 17, jinak po telefonické domluvě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 389/6, 390/1, 390/8, 395, 398, 400, 401/5, 401/6, 408/2, 408/3, 408/8, 408/13, 408/14, 408/15, 408/16, 408/17, 408/18, 408/24, 411, 412, 413/2, 414, 417, 418/1, 423/1, 423/2, 424/2, 424/3, 424/4, 478, 483, 491, 492, 493, 496/1, 496/2, 500, 505, 507, 509, 519, 531/16, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 542, 549, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 613, 1426/2, 1427, 1431, 1432, 1507/15, 1507/16, 1508 v katastrálním území Pičín.

#### Poučení

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

"otisk razítka"

Ing. Miloš Dubovský  
referent oddělení vodního hospodářství

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů** na úřední desce v obci **Příbram a Pičín** způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

## Obdrží

účastníci řízení:

Obec Pičín, IDDS: xe2b49s

sídlo: Pičín č.p. 154, 262 25 Pičín

UREŠ vhpprojekt s.r.o., IDDS: hv7nu24

sídlo: Hlinomazova č.p. 670, Příbram II, 261 01 Příbram 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5-Smíchov

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ostatní účastníci řízení se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu vyrozumívají veřejnou vyhláškou

dotčené správní orgány:

Krajská hygienická stanice StČ. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e

sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Úřad městysu Jince, stavební úřad, IDDS: gewb4e4

sídlo: Čsl. dělostřelců č.p. 172, 262 23 Jince

Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1  
ochrana zemědělského půdního fondu